

No. Ruj : LPIPM:SPT/BHB/05/01/1 ( 2 )  
Tarikh : 13 April 2021



Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia  
Ibu Pejabat  
Tingkat 10, Menara Dato' Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra  
No. 45, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur  
Tel : 603-4047 7000 Fax : 603-4047 7070  
E : www.cidb.gov.my

Kepada:

## YANG BERKENAAN

YBhg. Dato'/Datuk/Tuan/Puan,

### PENGUATKUASAAN JADUAL KE-4 AKTA 520 CIDB

- Pemakluman Penguatkuasaan Standard MS 795 Part 1,2,3:2019 Bagi Menggantikan MS 795 Part 1,2,3:2011
- Pemakluman Penguatkuasaan Standard MS 1799:2020 Bagi Menggantikan MS 1799:2008

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Seperti yang YBhg. Dato'/Datuk/Tuan/Puan sedia maklum, produk *Water Closet Flushing Cistern* dan *Urinals* telah disenaraikan dalam Jadual Keempat Akta 520 CIDB (pindaan 2011) yang telah dikuatkuasakan sejak 2015 dengan pematuhan kepada MS 795 bagi produk *Water Closet Flushing Cistern* dan MS 1799 bagi produk *Urinals*.

3. Dalam mesyuarat yang telah diadakan pada 8 Mac 2020 bersama ahli jawatankuasa Technical Committee Ceramic Materials dan Sanitary Fittings di bawah seliaan Jabatan Standard Malaysia dan wakil persatuan industri pembinaan lain telah bersetuju untuk CIDB **menguatkuasakan penggunaan MS 1799:2020 bagi menggantikan MS 1799:2008 dan MS 795 Part 1,2,3:2019 bagi menggantikan MS 795 Part 1,2,3:2011 berkuatkuasa serta merta namun bagi pembekal yang masih menggunakan standard MS 795 Part 1,2,3:2011 dan MS 1799:2008 akan diberi tempoh peralihan sehingga 31 Disember 2022 bagi mematuhi ketetapan standard baharu ini.** Tempoh peralihan ini juga selaras dengan tempoh yang diberikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dengan merujuk kepada surat SPAN/BPI/300-3/1 (61) bertarikh 10 September 2020.

4. Bagi menyelaraskan penandaan produk berdasarkan kepada standard terkini, Tuan/Puan boleh merujuk kepada **Lampiran A.** YBhg. Dato'/Datuk/Tuan/Puan diminta untuk memastikan keperluan kepada perubahan penandaan ini dipatuhi. Untuk pertanyaan

mengenai perkara ini, Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai CIDB, Pn. Nur Hanis Amsari di talian 03-4047 7485 atau emel ke [hanis@cidb.gov.my](mailto:hanis@cidb.gov.my)/ [standard@cidb.gov.my](mailto:standard@cidb.gov.my).

Sekian, terima kasih.

**“PERIHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID-19”**

**‘BINA SEMPURNA’**



**Ts MOHD IDRUS DIN**  
Pengurus Besar  
Bahagian Standard dan Bahan Binaan  
b.p. Ketua Eksekutif  
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

## LAMPIRAN A

### 1.0 KEPUTUSAN PENANDAAN PRODUK MENGIKUT MS 795 1:2019 BAGI PRODUK WATER CLOSET FLUSHING CISTERN

Perubahan standard seperti berikut:

No	MS 795-1:2011	MS 795-1:2019	KEPUTUSAN PENANDAAN
a.	Name of manufacturer and/or registered trade mark (indelibly marked and visible after installation).	name of manufacturer and/or registered trade mark (indelibly marked and visible after installation);	Tiada perubahan.
b.	The number of this standard (for one-piece WC pan the standard shall be MS 1522, MS 795 and MS 147).	the number of this standard (for one-piece WC pan the standard shall be MS 1522, MS 795-1, MS 795-2, MS 795-3 and MS 147);	Menyatakan kesemua standard.
c.	Model name or number (indelibly marked).	model name or number (indelibly marked);	Tiada perubahan.
d.	Country of origin (indelibly marked).	country of origin (indelibly marked); and	Tiada perubahan.
e.	Date of manufacturer (indelibly marked).	date of manufacture (month/year) (indelibly marked).	Penandaan (month/year) merupakan penandaan minima yang perlu diletakkan. Penandaan boleh diletakkan lebih daripada dinyatakan sekiranya ada keperluan.

Penggunaan *sticker* sebagai kaedah penandaan adalah tidak dibenarkan.

### 2.0 KEPUTUSAN PENANDAAN PRODUK MENGIKUT MS 795 2:2019 BAGI PRODUK WATER CLOSET FLUSHING CISTERN-INLET VALVES

Perubahan standard seperti berikut:

No	MS 795-2:2011	MS 795-2:2019	KEPUTUSAN PENANDAAN
a.	Name of manufacturer and/or registered trade mark.	name of manufacturer and/or registered trade mark (permanently marked);	Tiada perubahan.
b.	The number of this standard.	the number of this standard (permanently marked);	Tiada perubahan.
c.	Model name or number.	model name or number (permanently marked);	Tiada perubahan.
d.	Country of origin.	country of origin; and	Tiada perubahan.
e.	Date of manufacturer.	date of manufacture (month/year).	Penandaan (month/year) merupakan penandaan minima yang perlu diletakkan. Penandaan boleh diletakkan lebih daripada dinyatakan sekiranya ada keperluan.

Penggunaan *sticker* sebagai kaedah penandaan adalah tidak dibenarkan.

### 3.0 KEPUTUSAN PENANDAAN PRODUK MENGIKUT MS 795 3:2019 BAGI PRODUK WATER CLOSET FLUSHING CISTERN-FLUSHING DEVICE

Perubahan standard seperti berikut:

No	MS 795-3:2011	MS 795-3:2019	KEPUTUSAN PENANDAAN
a.	Name of manufacturer and/or registered trade mark.	name of manufacturer and/or registered trade mark <b>(permanently marked)</b> ;	Tiada perubahan.
b.	The number of this standard.	the number of this standard <b>(permanently marked)</b> ;	Tiada perubahan.
c.	Model name or number.	model name or number <b>(permanently marked)</b> ;	Tiada perubahan.
d.	Country of origin.	country of origin; and	Tiada perubahan.
e.	Date of manufacturer.	date of manufacture <b>(month/year)</b> .	Penandaan <i>(month/year)</i> merupakan penandaan minima yang perlu diletakkan. Penandaan boleh diletakkan lebih daripada dinyatakan sekiranya ada keperluan.

Penggunaan *sticker* sebagai kaedah penandaan adalah tidak dibenarkan.

### 4.0 KEPUTUSAN PENANDAAN PRODUK MENGIKUT MS 1799:2020 BAGI PRODUK URINALS

Perubahan standard seperti berikut:

**MS 1799:2008:** Each product should be **permanently marked** with the following information:

**MS 1799:2020:** Each product manufactured in accordance with this standard shall be **clearly marked** with the following

No.	MS 1799:2008	No.	MS 1799:2020	KEPUTUSAN PENANDAAN
a.	manufacturer's name and/or registered trademark (visible after installation);	a.	Name of manufacturer and/or registered trademark <b>(indelibly marked)</b> and visible after Installation);	Tambahan <i>type of urinal</i> dalam penandaan dan penandaan lain tiada perubahan.
b.	the number of this Malaysian Standard, i.e MS XXXX;	b.	The number of this Malaysian Standard;	
c.	model name or number (visible after installation);	c.	Model name or number <b>(indelibly marked)</b> ;	
d.	country of origin; and	d.	<b>Type of urinal as specified in Table 1 (indelibly marked)</b> ;	
e.	date of manufacturing.	e.	Country of origin <b>(indelibly marked)</b> ;	
		f.	Date of manufacture <b>(indelibly marked)</b>	

Penggunaan *sticker* sebagai kaedah penandaan adalah tidak dibenarkan.

## SENARAI EDARAN BADAN PENSIJILAN (CB)

1. **SIRIM QAS International Sdn Bhd**  
Blok 4, SIRIM Complex  
No.1, Persiaran Dato' Menteri No. 45, Jalan Tun Ismail  
**40700 Shah Alam**, Selangor.  
Tel: 603-5544 6409 ; Faks: 603-5544 6466  
(U/P. : Puan Wan Norisah Wan Awang)
  
2. Pengarah Urusan  
**ANQAS Certification Sdn. Bhd.**  
D-02-16, Tingkat 1, Jalan Sri Kenari 14  
Taman Sri Kenari Fasa 2  
**43000 Kajang**, Selangor Darul Ehsan  
Tel : 03-3310 0031 / 03-8740 5737; Fax : 03-8740 2287  
Email: azman@anqascertification.com  
(U/P. : Tuan Haji Azman Bin Idris)
  
3. Ketua Pegawai Eksekutif,  
**CIDB HOLDINGS SDN. BHD.**  
Tingkat 22, Menara Dato' Onn,  
Pusat Dagangan Dunia, No.45, Jalan Tun Ismail,  
**50480 Kuala Lumpur**  
Tel: 03-4042 8880 ; Fax: 03-4042 2880  
Email: mohd.zahari@cidb.gov.my  
(U/P. : En. Mohd Zahari Shariffuddin)
  
4. Ketua Pegawai Eksekutif,  
**CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA (CREAM)**  
Tingkat 29, Sunway Putra Tower, No.100, Jalan Putra  
**50350, Kuala Lumpur**  
Tel : 03-4040 0040 ; Fax : 03-4050 2649  
(U/P: Tn. Hj. Razuki Hj. Ibrahim)
  
5. Managing Director,  
**IKRAM QA SERVICES SDN. BHD.**  
Block 5, Level 1, Unipark Suria, Jalan Ikram-Uniten,  
**43000 Kajang**, Selangor.  
Tel: 03-8738 3388 ; Fax: 03-8736 7254  
Email: ikramqa@ikram.com.my  
(U/P : En. Mohammad Akhir Abdullah)
  
6. Managing Director,  
**MYQAS CERTIFICATION SDN. BHD.**  
No.3-2, Jalan Putra 6, Taman Putra Kajang,  
**43000 Kajang**, Selangor.  
Tel : 019 - 2361506  
Email : yahyamyqas@gmail.com  
(U/P : Tn. Hj. Yahya Bin Hj. Ariffin)

6. Managing Director,  
**MYQAS CERTIFICATION SDN. BHD.**  
No.3-2, Jalan Putra 6, Taman Putra Kajang,  
**43000 Kajang**, Selangor.  
Tel : 019 - 2361506  
Email : yahyamyqas@gmail.com  
(U/P : Tn. Hj. Yahya Bin Hj. Ariffin)
  
7. Pengarah Urusan,  
**PC & IQAS SERVICES SDN. BHD.**  
Level 15, D'pulze,  
Lingkar Cyber Point Timur, Cyber 12,  
**63000 Cyberjaya**  
Tel: 03-8320 8121 ; Faks: 03-8320 8001  
Email : pciqass@gmail.com  
(U/P : Pn. Nora'en Binti Othman)
  
8. Managing Director,  
**TUV SUD (Malaysia) Sdn. Bhd.**  
18, Jalan Astaka U8/82, Bukit Jelutong,  
**40150, Shah Alam**, Selangor  
Tel: 03-7859 8822 ; Fax: 03-7859 8824  
Email: roslinah.abdullah@tuv.sud.my  
(U/P. : Mr. David Kong)
  
9. Managing Director,  
**WATERMARKS CERTIFICATION (MALAYSIA) SDN. BHD.**  
Lot. No.1, Tingkat 6, Wisma PKPS,  
Persiaran Perbandaran, Seksyen 14,  
**40675, Shah Alam**, Selangor.  
Tel : 03-5524 1656  
HP : 019-2722300  
Email:shahrezal.ismail@watermarks.com.my / kamaruddin@watermarks.com.my  
(U/P : En. Mohd Shahrezal Mohd Ismail)